

Znak sprawy: **RRN.6740.01.2017.RA3**

Wierzbica 16.11.2017r.

Gmina Wierzbica
Ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica

**Dotyczy: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica – POMPY CIEPŁA**

W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu Zamawiający Gmina Wierzbica na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą PZP udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie:

- 1. Obliczeniowe OZC dla PSP Wierzbica wynosi 289,39kW a układ pomp ciepła ma pokryć 85% zapotrzebowania bilansu cieplnego czyli 246kW, kolejno obliczeniowe OZC dla PSP Ruda wynosi 220,66kW a układ pomp ciepła ma pokryć 80% zapotrzebowania bilansu cieplnego czyli 176,5Kw. Tym samym czy zamawiający dopuści odchyłkę +/-1% dla nominalnej łącznej moc grzewczej – w punkcie B0/W35 wg EN14511 min. 264kW jako wartości nieistotnej dla zagwarantowania zakładanego efektu energetyczno-ekonomicznego?.**

Odp.1

Zamawiający dopuszcza ekstrapolację od wskazanej wartości 264 kW dla B0/W35 w zakresie +/- 1%, jako że zaakceptowana histereza nie wpłynie na uzyskanie określonej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias