

Pytania oferentów

“Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.

1. Zwracamy się z prośbą na zamianę podbudowy z B20 na: 15cm kruszywa 0-31,5mm + 5cm stabilizacja kl. M5-7. Zadaniem nawierzchni i podbudowy jest min. przepuszczanie wody. Płytki wykazują przepuszczalność natomiast 15cm betonu B20 takiej przepuszczalności nie wykazuje.

Ad1. Wyrażamy zgodę na alternatywne rozwiązanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię bezpieczną jw. pod warunkiem montażu płyt gumowych na sucho.